



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. Rodolico - San Marco"
CATANIA

DELIBERAZIONE N° 1066 DEL 07 MAG 2024

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di un sistema in parallelo composto da un sistema statico da 120 kVA con armadio batterie per un'autonomia di 60" a servizio dell'impianto di assoluta continuità dell'edificio 4, del P.O. G. Rodolico" - Affidamento diretto alla ditta VERTIV s.r.l. ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 36/2023. - progetto IMMTEC

<p>Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche <i>27 del 30/04/24</i></p> <p>Bilancio:2024 C.P. 12102201</p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il R.U.P. (Per. Ing. G. Abramo) <i>[Signature]</i></p> <p>Il Direttore U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche (Dott. Ing. Sergio Lo Presti) <i>[Signature]</i></p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE</p> <p>Dott. Gaetano Sirna</p> <p>Nominato con D.P. n°613/serv.1/S.G. del 29/10/2020</p> <p>con il parere favorevole</p> <p>del Direttore Amministrativo Dott. Rosario Fresta</p> <p>e del Direttore Sanitario Dott. Antonio Lazzara</p> <p>e con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del</p>
<p>Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale</p> <p>Bilancio: 2024</p> <p>Registrazione n° <u>852/2024</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario <i>[Signature]</i></p> <p>Il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale (Dott.ssa Monica Castro) <i>[Signature]</i></p>	<p>Dott. <u>Dott.ssa Anna Alceci</u></p>

PREMESSO:

- che l'alimentazione elettrica in continuità assoluta, presso le aree in cui si svolgono attività sanitarie ed in particolare terapie intensive e sub-intensive, è necessaria indispensabile per non interrompere il servizio delle apparecchiature vitali a servizio dei pazienti;
- che presso l'edificio 4 del P.O. "G. Rodolico", sono dislocate diversi reparti di degenza ed anche i laboratori di diagnosi di Oncologia Pediatrica e Pneumologia, nonché le terapie semintensive site nella stessa pneumologia;
- che l'edificio è fornito da una centrale UPS composta da n°2 UPS da 100 kVA con relativi armadi batterie, che assicurano corrente in tutti i circuiti di assoluta continuità così come previsto dalle norme;
- che gli UPS a servizio dell'edificio sono guasti e non riparabili perché ormai obsoleti e già più volte gli operatori hanno segnalato disservizi gravi nella loro attività sanitaria, soprattutto nell'attività dei due laboratori.
- Che, come si evince dai rapporti del centro di assistenza, il sistema aveva già superato i 16 anni ed ormai obsoleto e non conveniente la sua riparazione;
- che i costi dei pezzi di ricambio non sono competitivi con l'acquisto di nuove apparecchiature, per cui è indifferibile la loro sostituzione;
- che con nota n°6914 del 02/02/2024 a firma del Direttore Generale, il Settore R.T.T. ha segnalato al Dipartimento per la Pianificazione Strategica la sostituzione necessaria ed indifferibile di alcuni impianti tecnologici presso i due PP.OO., tra cui anche la sostituzione dei due UPS;
- che a seguito degli avvenimenti sopra descritti il Settore R.T.T. ha predisposto il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A Lavori base d'asta			
		Importo	Totale Parziale
a.1	Fornitura e posa in opera	€ 89 675,95	
a.2	Oneri della Sicurezza non soggetti al ribasso	€ 466,62	
a.3	Costi della Manodopera non soggetti al ribasso	€ 6 286,93	
	Sommano (A)		€ 96 429,50
B Somme a disposizione			
		Importo	Totale Parziale
b.1	art. 45 del D.Lgs 36/2023 - 1% sull'importo (A)	€ 964,30	
b.2	IVA di A sulla Fornitura e sui Lavori 22%	€ 21 214,49	
	Sommano (B)		€ 22 178,79
IMPORTO DELL'APPALTO (A + B)			€ 118 608,29

- che il progetto de quo è inserito nel piano investimenti 2024/2026 approvato con delibera n°471 del 23/02/2024;

ATTESO:

- che il Settore Tecnico, vista l'urgenza, ha richiesto per le vie brevi n°3 offerte di ditte specializzate della costruzione, fornitura ed assistenza del sistema di erogazione in assoluta continuità elettrica in oggetto;
- che le ditte hanno presentato le loro offerte con i rispettivamente sconti:

- VERTIV s.r.l.; via di Grotta Perfetta n°643 – 00142 Roma - P.IVA:00230510281 – e-mail: gloria.tomassetti@vertiv.com; pec: vertivvendite@legalmail.it; con un ribasso del 13,537%;
- Elettromeccanica EL.GI. s.r.l., via Stefano Brun s.n.c. - 84131 Salerno – P.IVA: 03623060658 - e-mail: info@elgi.it; pec: elettromeccanicaelgi@pec.it; con un ribasso del 9,399%
- C.OR. s.r.l.; via Mario Fabio n°12 – 84124 Salerno – P.IVA: 05819850651 - email: info@cosrl.it; pec: c.orsrl@pec.it; con un ribasso del 7,504%

CONSIDERATO:

- che con il ribasso del 13,537%, offerto dalla VERTIV s.r.l., il corrispettivo finale risulta di € 84.290,07 + IVA al 22% (€ 102.735,07);
- che con il ribasso offerto dalla ditta VERTIV s.r.l., il quadro economico predisposto dal Settore R.T.T. risulta così rettificato:

QUADRO ECONOMICO			
A Lavori base d'asta			
		Importo	Totale Parziale
a.1	Fornitura e posa in opera	€ 77 536,52	
a.2	Oneri della Sicurezza non soggetti al ribasso	€ 466,62	
a.3	Costi della Manodopera non soggetti al ribasso	€ 6 286,93	
	Sommano (A)		€ 84 290,07
B Somme a disposizione			
		Importo	Totale Parziale
b.1	art. 45 del D.Lgs 36/2023 - 1% sull'importo (A)	€ 964,30	
b.2	IVA di A sulla Fornitura e sui Lavori 22%	€ 18 543,81	
	Sommano (B)		€ 19 508,10
IMPORTO DELL'APPALTO (A + B)			€ 103 798,17

- che ai sensi dell'art.50 del D.Lgs 36/2023 i lavori possono essere affidati anche senza la consultazione di più operatori economici per importi inferiori a € 150.000,00;

RITENUTO:

- che l'edificio 4 è uno dei principali stabili di cui è composto il P.O. "G. Rodolico" dove sono dislocate diverse reparti di degenza ed anche i laboratori di diagnosi di Oncologia Pediatrica e Pneumatologia, nonché le terapie semintensive site nella stessa pneumatologia per cui è necessario garantire l'assoluta continuità;
- che è indispensabile ed indifferibile sostituire il sistema in parallelo composto da n°2 UPS da 100 kVA con armadio batterie per un'autonomia di 60" a servizio dell'impianto di assoluta continuità dell'edificio 4, del P.O. G. Rodolico";

PRESO ATTO della proposta come avanzata dal Responsabile del Settore proponente che, con la propria sottoscrizione, ne attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale;
Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Approvare il preventivo della ditta VERTIV s.r.l. per la sostituzione con fornitura e posa in opera di un sistema statico di continuità da 120 kVA con armadio batterie per un'autonomia di 60" presso il locale tecnico UPS dell'edificio 4 del P.O. G. Rodolico" per l'importo di € 84.290,07 + IVA al 22% (€102.735,07);
- Imputare l'importo complessivo di € 103.798,17 al conto patrimoniale conto C.P. 12102201 (Impianti e macchinari non sanitari POLICLINICO) del bilancio 2024, a valere sui "contributi in c/esercizio del modello CE previsionale 2024" (FSR 2024) di cui alla nota prot.12310 del 13/03/2024;
- Provvedere, con successivi provvedimenti, alla distribuzione dell'importo di € 964,30, accantonato per incentivo art.45 del D.Lgs.36/2023, secondo quanto previsto dalle deliberazioni n.1143/2021, di approvazione del regolamento di costituzione e ripartizione del fondo incentivante, e n.1567/2021, di approvazione della procedura interna delle UU.OO.CC. Acquisiti e Logistica e Risorse Tecniche e Tecnologiche per la ripartizione degli incentivi;
- Di nominare Responsabile Unico del Progetto l'Ass. Tec. Per. Ind. Giuseppe Abramo dipendente dell'U.O.C. Settore R.T.T.;
- Dare immediata esecutività al presente provvedimento attesa l'urgenza di procedere all'inizio dei lavori di che trattasi.

Il Responsabile del Settore Proponente

Il Direttore

U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gaetano Sirna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Rosario Fresta

IL DIRETTORE SANITARIO Dott. Antonio Lazzara

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo Pretorio Online dell'A.O.U. Policlinico "G. Rodolico - San Marco" di Catania, ai sensi dell'art.53 L.R. 30/93 s.m.i.. e dell'art.32 della L.n. 69/2009
Catania li 08/05/2024

IL RESPONSABILE
