



Regione Siciliana
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA

DELIBERAZIONE N° 2169 DEL 13 OTT 2023

OGGETTO: Affidamento alla SCHNEIDER ELECTRIC s.p.a., del servizio "EcoStruxure Service Plan for Building" Digitale _ PRIME per la manutenzione annuale del sistema di supervisione degli impianti tecnologici del P.O. San Marco.

<p>Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche N. Co. dice 10/10/23 Bilancio 2023 C.E.: 30102136</p> <p><input type="checkbox"/> Il presente atto non comporta spesa</p> <p>Il Responsabile del Procedimento (Per. Ind. Giuseppe Abramo)</p> <p>Il Direttore U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche (Dott. Ing. Sergio Lo Presti)</p> <hr/> <p>Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale Registrazione n° <u>1826/2023</u></p> <p><input type="checkbox"/> Si attesta la compatibilità economica della spesa</p> <p>Il Funzionario _____</p> <p>Il Responsabile del Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale (Dott.ssa Monica Castro)</p> <p>_____</p>	<p>IL DIRETTORE GENERALE Dott. Gaetano Sirna Nominato con D.P. n°613/serv1/S.G. del 29/10/2020</p> <p>con il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dr. Rosario Fresta del Direttore Sanitario, Dr. Antonio Lazzara</p> <p>e con l'assistenza quale Segretario verbalizzante del Dott. _____</p>
---	--

PREMESSO:

- che il P.O. San Marco è dotato di un sistema di supervisione e controllo da remoto di tutti gli impianti tecnologici installato, con tutti i componenti in capo, per conto della “Uniter Consorzio Stabile a.r.l.” (appaltatore della realizzazione del presidio) dalla “Schneider Electric s.p.a.”;
- che gli impianti tecnologici interessati riguardano la funzionalità e la sicurezza del nosocomio con la gestione anche delle apparecchiature per la produzione dei fluidi tecnologici ed elettrici dalla consegna degli enti di distribuzione agli apparecchi di destinazione. Nello specifico: impianto elettrico, impianti di condizionamento termico e di raffrescamento, impianto antincendio idrico e di rilevazione, impianti di illuminazione di sicurezza, impianto di controllo accessi, impianto di videosorveglianza;
- che il sistema di telecontrollo (Building Management System - BMS) è di marca della “Schneider Electric s.p.a.”, esclusivista del complesso in quanto produttore e costruttore sia dell’hardware in campo e sia del software di gestione;
- che il sistema BMS ha necessità di un aggiornamento ed integrazione nelle sue parti, per consentire alle ditte affidatarie del servizio di manutenzione degli impianti in questione (Engie, Cadi, Mondialpol, ecc.) la supervisione e controllo dei impianti a loro affidati;
- che durante una delle visite ispettive dei VV.F., si è constatato che nel locale di gestione delle emergenze è necessario riportare una postazione di segnalazione degli allarmi di emergenza antincendio;

CONSIDERATO:

- che si rende necessario attivare un contratto di manutenzione ordinaria per la fornitura del servizio di integrazione, aggiornamento, ripristino e controllo di tutti i componenti in campo degli impianti interessati
- che il Settore Tecnico, ha interpellato la Schneider Electric s.p.a., con sede legale in via Circonvallazione Est n°1, 24040 Stezzano (BG), P.IVA 02424870166, attraverso la propria sede di area per la Sicilia Orientale, via Trinacria n°7 – 95030 Tremestieri Etneo (CT), tel.:0954037911, cell.:3299020914, e-mail: domenico.giuffrida@se.com;
- che attraverso le richieste presentate dal Settore Tecnico, la Schneider Electric s.p.a. ha presentato un contratto di manutenzione annuale comprendente quanto segue:
 - consulenza e report con interfaccia anche attraverso i rappresentanti delle ditte affidatarie del servizio di manutenzione degli impianti, i quali si attiveranno per le verifiche in campo;
 - verifica tecnica in sito con almeno una visita annuale;
 - aggiornamento del software BMS alla versione EBO4 compresi firmware AS-P in campo;
 - supporto telefonico (disponibile 8h al giorno x 5giorni la settimana)
 - assistenza da remoto (disponibile 8h al giorno x 5giorni la settimana)
 - intervento in emergenza in sito (a consuntivo)
 - ore extra per attività da remoto (a Consuntivo)
 - consulenza ricambi critici
 - verifica corretta comunicazione n°8 AS-p per riporto a supervisione delle centrali di rilevazione fumi
- che la Schneider Electric s.p.a., ha presentato l’offerta n° OP-230725-13419935 del 05/10/2023 per il servizio di manutenzione annuale servizio “EcoStruxure Service Plan for Building” Digitale _ PRIME, per l’importo di € 60.000,00 + IVA al 22%;
- che, a seguito di una trattativa con il Direttore del Settore R.T.T., è stato concordato uno sconto del 15%, per cui il costo complessivo finale è di 51.000,00 + IVA al 22% (€ 62.220,00),

VISTO:

- il Decreto Legislativo n°36 del 31/03/2023 (Codice dei contratti pubblici);

- l'art.76, c.4, lett.b) del D.Lgs 36/2023.

RITENUTO

- di dover procedere nel più breve tempo possibile all'attivazione del servizio annuale di manutenzione "EcoStruxure Service Plan for Building" Digitale_PRIME del sistema di supervisione BMS;
- che è indispensabile procedere alla realizzazione, nel locale di gestione delle emergenze, a seguito della segnalazione dei VV.F, di una postazione di segnalazione degli allarmi di emergenza antincendio, la quale può essere attivata tramite il sistema BMS

PRESO ATTO della proposta, per come sopra avanzata dal Responsabile proponente, che con la sottoscrizione della presente attesta la regolarità formale e la legittimità sostanziale del presente provvedimento;

Sentito il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario.

DELIBERA

per i motivi esposti in premessa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- Autorizzare, ai sensi dell'art.76, c.4, lett.b) del D.Lgs 36/2023, l'attivazione del servizio annuale "EcoStruxure Service Plan for Building" Digitale _ PRIME di manutenzione del sistema di supervisione BMS, così come proposto dal Direttore del Settore R.T.T. per il P.O. San Marco;
- Approvare il preventivo della Schneider Electric s.p.a., n° OP-230725-13419935 del 05/10/2023 per l'importo complessivo finale di € 51.000,00 + IVA al 22% (€ 62.220,00),
- Autorizzare il Settore Risorse Economiche e Finanziarie ad imputare l'importo complessivo di € 62.220,00 IVA compresa al Conto 30102136 (Manutenzione impianti termici, idrici e di condizionamento);
- Autorizzare il Settore Risorse Economiche Finanziario a pagare le relative fatture recante l'attestazione di regolare esecuzione, da parte del Settore Tecnico, ed accompagnata dalla documentazione attestante la regolarità del DURC;
- Nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto il Per. Ind. Giuseppe Abramo;
- Dare immediata esecutività al presente provvedimento stante la necessità ed urgenza di riportare una postazione di segnalazione degli allarmi di emergenza antincendio nel locale di gestione delle emergenze del P.O. San Marco, così come indicato nelle visite ispettive dei VV.F.

Il Responsabile del Settore Proponente

Il Direttore

U.O.C. Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Gaetano Sirna

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Rosario Fresta

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Lazzara

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

[Handwritten signature]

La presente deliberazione viene pubblicata all'albo dal 16/10/2023 al / /

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'albo dell'Azienda il ai sensi dell'art.65 c.2
L.R. 25/93 come sostituito dall'art. L.R. 30/93 e che contro la stessa non è stata prodotta opposizione
Catania li

Il Responsabile
