



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. RODOLICO - SAN MARCO"
CATANIA

DETERMINA DIRIGENZIALE N° 7000003 **DEL** 24/05/2026

OGGETTO: Affidamento dell'attività di revisione dell'impianto di rivelazione fumi del Presidio San Marco dell'Azienda

3 26/05/2026

Settore proponente: U.O.C. Risorse Tecniche e Tecnologiche

☐ **Bilancio 2026**
C.E. 30101235

**Il R.U.P. e Direttore dell'U.O.C. Settore
Risorse Tecniche e Tecnologiche**
(Ing. Sergio Lo Presti)

[Signature]

IL DIRETTORE DEL SETTORE
Dott. Ing. Sergio Lo Presti

Su delega del Direttore Generale, giusta
deliberazione n°1062 del 14/04/2026

**Settore U.O.C. Economico, Finanziario e
Patrimoniale**
Bilancio 2026

Registrazione n° 1052/2026

☐ Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il Funzionario [Signature]

**Il Direttore del Settore
Economico, Finanziario e Patrimoniale**
(Dott. Giuseppe Menta)

[Signature]

PREMESSO:

- che in seguito all'attività di verifica del corretto funzionamento degli impianti antincendio del Presidio San Marco sono stati riscontrati alcuni guasti nell'impianto di rivelazione fumi;
- che si rende necessario, al fine di garantire il corretto funzionamento dell'impianto stesso, ed a tutela di operatori ed utenti, la verifica urgente dettagliata dell'impianto oltre che alla risoluzione dei guasti già rilevati;
- in considerazione dell'urgenza il Direttore del Settore ha contattato per le vie brevi, la ditta Selar srl, installatrice dell'impianto in questione, esperta nel settore e disponibile a effettuare i lavori con immediatezza, invitandola a presentare un preventivo per la revisione dell'impianto di rilevazione fumi presso il Presidio San Marco dell'Azienda;
- la ditta Selar srl ha presentato un preventivo pari ad € 7.200,00+ IVA (22%), per un importo complessivo di € 8.784,00;

CONSIDERATO:

- che il preventivo si ritiene congruo;
- la nota posta in calce al preventivo dal Direttore Generale con la quale si dispone di dare corso con urgenza;

DETERMINA

Per le motivazioni descritte in narrativa, che qui si intendono ripetuti e trascritti:

- **Affidare** alla Ditta Selar srl C.da Torre Allegra Zona Industriale 95124 Catania (CT) P.IVA 02313790871 la revisione dell'impianto di rilevazione fumi presso il Presidio San Marco dell'Azienda, per un importo complessivo di € 8.784,00 IVA inclusa;
- **Dare mandato** al Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale di imputare la spesa complessiva pari € 8.784,00 comprensiva di IVA al C.E. 30101235 (manutenzione ordinaria impianti tecnologici);
- **Nominare** RUP il per. Ind. G. Abramo.

**Il Direttore del Settore
Risorse Tecniche e Tecnologiche**
(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)