



REGIONE SICILIANA
**AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. Rodolico - San Marco"**

CATANIA

ATTO DEL SETTORE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE

N° 1000030 DEL 05/10/2023

OGGETTO: Affidamento in urgenza dei lavori per la fornitura e posa in opera in urgenza dello scomparto modulare di MT con interruttore per la cabina elettrica presso l'Edificio 13 del P.O. G. Rodolico alla ditta A.S. Impianti s.r.l..

n. 32 29/9/2023

Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Ing. Sergio Lo Presti

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n°3 del 30/10/2020

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2023

Registrazione n° 1437/2023

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario [Signature]

**Il Direttore Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale
(Dott. Monica Castro)**

[Signature]

PREMESSO:

- che l'alimentazione elettrica degli edifici 2, 12 e 13, del P.O. G. Rodolico, è assicurata dalla cabina elettrica in M.T. di e-distribuzione n°380253 con POD n°IT001E00247391;
- che in data 21/09/2023 alle ore 12:00 circa è stata segnalata una interruzione di energia presso tali edifici, ed i tecnici del Settore R.T.T. e della Engie, intervenuti prontamente sul posto, hanno constatato una forte odore di bruciato ed i generatori d'emergenza in funzione;
- che il Settore R.T.T. ha provveduto ad interfacciarsi con e-distribuzione per consentire il distacco dell'alimentazione a monte e verificare lo stato della cabina elettrica per accertare se il guasto verificatosi sia da attribuire allo scomparto d'ente erogatore oppure alla cabina di proprietà dell'Azienda;
- con nota E-DIS-21/09/2023-1034661, pervenuta tramite pec alle ore 17:59 del 21/09/2023 al Settore R.T.T., la e-distribuzione conferma la richiesta di messa in sicurezza e disalimentazione della fornitura in MT per la verifica del danno entro i tempi tecnici di intervento della squadra di servizio di e-distribuzione;
- che i tecnici di e-distribuzione con i tecnici di Engie, alle verifiche visive e strumentali, hanno constatato che il danno è da attribuire allo scoppio dello scomparto modulare di MT di protezione con interruttore in SF6 all'interno della cabina di proprietà dell'Azienda;

CONSIDERATO:

- che il Per. Ind. G. Distefano del Settore R.T.T., autorizzato per le vie brevi dal Direttore del Settore, ha interpellato la ditta A.S. Impianti, per la disponibilità, attraverso i suoi fornitori della consegna immediata dello scomparto modulare di MT e per eseguire nell'immediato i lavori per il ripristino della funzionalità della cabina elettrica;
- che la ditta A.S. Impianti s.r.l., via: Nizzeti n°54, 95030 Tremestieri Etneo (CT), Tel: 095/2160356; pec: asimpiantisrl@arubapec.it; ha immediatamente messo a disposizione le sue risorse per effettuare l'intervento, il quale è stato concluso in data 22/09/2023 alle ore 10:30 circa con la rialimentazione della cabina elettrica da parte di e-distribuzione;
- che con la nota E-DIS-21/09/2023-1034661, la e-distribuzione ha comunicato che l'intervento di disalimentazione e successiva rialimentazione ammonta ad € 320,86 IVA inclusa;
- che il Settore R.T.T. ha preparato in data 21/09/2023 il computo metrico dei lavori in oggetto per un importo complessivo di € 38.675,31, comprensivo di oneri della sicurezza per € 331,08, oltre IVA
- che con nota P/024.23.1 del 25/09/2023 la A.S. Impianti ha presentato uno sconto del 20% sull'importo del computo redatto dal Settore R.T.T., e quindi per un importo complessivo di € 31.006,46 oltre IVA al 22% (€ 37.827,89);

VISTO:

- il Decreto Legislativo n°36 del 31/03/2023;
- l'art.50, c.1, lett. a), del suddetto Decreto;

RITENUTO:

- che, da quanto rilevato, i lavori risultano urgenti e indifferibili al fine di tutelare l'incolumità dell'utenza e degli operatori sanitari ed impedire l'interruzione di "pubblico servizio" in quanto la cabina è a servizio di unità operative sanitarie;
- che è stato indispensabile ed indifferibile intervenire sulla sostituzione dello scomparto modulare di MT della cabina degli edifici 2, 12 e 13, per effettuare senza indugio i lavori di immediato ripristino della funzionalità della stessa;



- che è stato indispensabile l'intervento di e-distribuzione per la messa in sicurezza della cabina di MT con la disalimentazione e successiva rialimentazione della stessa per i lavori di intervento straordinario

DISPONE

- di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dei Lavori il Per. Ind. G. Distefano e di ratificarne l'operato, ora per allora;
- di ratificare ai sensi dell'art.50, c.1, lett. a), del D. Lgs n° 36/2023 la fornitura dello scomparto modulare di MT di protezione con interruttore in SF6 e di approvare i lavori eseguiti nell'immediato per il ripristino della funzionalità della cabina elettrica di MT dell'edificio 13;
- di ratificare l'affidamento alla ditta A.S. Impianti s.r.l., via: Nizzeti n°54, 95030 Tremestieri Etneo (CT), Tel: 095/2160356; pec: asimpiantisrl@arubapec.it; dei lavori in oggetto per l'importo complessivo di € 31.006,46 + IVA al 22% (€ 37.827,89);
- di ratificare il pagamento ad e-distribuzione per l'importo di € 320,86 IVA inclusa secondo le modalità previste nella nota E-DIS-21/09/2023-1034661;
- di dare mandato al Settore Risorse Economiche e Finanziarie di imputare il costo complessivo di **€ 38.148,75** IVA compresa al conto economico 30101235 (manutenzione impianti tecnologici);
- di autorizzare il Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale a pagare le relative fatture recante l'attestazione di regolare esecuzione, da parte del Settore Tecnico, ed accompagnata dalla documentazione attestante la regolarità del DURC;

**Il Direttore del Settore Risorse
Tecniche e Tecnologiche**
(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)