



REGIONE SICILIANA
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA
POLICLINICO "G. Rodolico - San Marco"

CATANIA

ATTO DEL SETTORE RISORSE TECNICHE E TECNOLOGICHE

N° 4000030 DEL 20/04/2022

OGGETTO: Affidamento delle Prove, Regolazioni e Bilanciamento sull'impianto aeraulico della Medicina Nucleare del P.O. San Marco.

Settore Risorse Tecniche e Tecnologiche

N. 29 del 13/04/22

IL DIRETTORE DEL SETTORE

Dott. Ing. Sergio Lo Presti

Su delega del Direttore Generale Dott. Gaetano Sirna, giusta deliberazione n°3 del 30/10/2020

Settore Economico, Finanziario e Patrimoniale

Bilancio 2022

Registrazione n° 1214/2022

Si attesta la compatibilità economica della spesa

Il presente atto non comporta spesa

Il Funzionario *[Signature]*

**Il Direttore Settore Economico
Finanziario e Patrimoniale**

(Dott. Monica Castro)

[Signature]

ADOTTA IL SEGUENTE ATTO

- che il suddetto preventivo riporta in calce l'autorizzazione della Direzione Generale;
- professionali di € 7.792,00 + 5% per Oneri Cassa Previdenziale + IVA al 22% (€ 9.981,55);
- che lo studio tecnico del Per. Ind. Sottile Davide ha presentato l'offerta n°293.2022° del 25/04/2022, il quale prevede gli interventi di Prove, Regolazioni e Bilanciamento sull'impianto aeraulico dopo gli interventi effettuati, per un importo complessivo delle prestazioni
- che il Settore R.T.T. ha contattato lo studio tecnico del Per. Ind. Sottile Davide via S. Michele Arcangelo n°20 - 95030 Sant'Agata li Battati (CT), tel: 347/6151885 tel: 095/7139953 - P.IVA: 05261400872 - e-mail: infostudioiosottile@gmail.com; - pec: metalclimaservice@pec.it; la quale ha realizzato il servizio T.A.B. (Testing, Adjusting and Balancing) la distribuzione aeraulica per conto della ditta Uniter Consorzio Stabile a. r. l., ed è già intervenuta in analoghe situazioni di criticità verificate;
- Bilanciamento con opportuni strumenti di misura e di personale specializzato;
- che dopo tutti gli interventi effettuati negli impianti gli stessi devono essere verificati e tarati, occorre quindi procedere, dopo le previste riparazioni e modifiche, alle Prove, Regolazioni e
- indicazioni del fisico competente;
- tenuta dei controsoffitti e sia sulla distribuzione aeraulica, al fine di consentire il rispetto delle
- che il Settore R.T.T. ha provveduto ad effettuare diverse modifiche nei locali critici, sia sulla

CONSIDERATO:

- e depressioni negli ambienti critici non rispettano i parametri richiesti dalle normative vigenti;
- che dal momento in cui è stato consegnato l'impianto, lo stesso è stato monitorato e le pressioni l'impiego di radiofarmaci a scopo diagnostico;
- la non conformità alle norme imposte dal D.Lgs 101/2002 la normativa che disciplina per provocando il non corretto rispetto dei parametri ambientali di pressioni e depressioni e quindi
- che questi condizionamenti nella distribuzione dell'aria influiscono sul microclima ambiente ambientale;
- con perdita della pressione dinamica dell'aria e quindi con evidenti discostamenti dei parametri
- che durante il corso dell'attivazione del reparto si sono manifestate diverse rotture nei canali, di sovrappressione, di estrattori supplementari e di canalizzazioni supplementari;
- modifiche nella distribuzione aeraulica dell'estrazione esistente con l'installazione di serrande realizzazione non conforme alle prescrizioni da parte dell'appaltatore, occorre apportare delle
- che durante l'attivazione e l'avviamento dell'impianto si è evidenziato che, a seguito di una alluminio idoneo alle norme di igiene compatibile con le strutture sanitarie;
- progettuali con l'utilizzo di pannelli in poliuretano espanso rigido rivestito con lamine in aeraulica di mandata, ripresa ed espulsione deve essere realizzata in conformità alle prescrizioni
- che all'interno del nuovo reparto di Medicina Nucleare P.O. San Marco la distribuzione

PREMESSO:

- Il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- L'art.36, c.2, lett. a), del suddetto Decreto;
- La "Linea Guida n°1, di attuazione del D.Lgs 50/2016 recanti *"Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi di attinenti all'architettura ed all'ingegneria"*

RITENUTO,

per quanto sopra, di procedere, ex art.36, c.2, lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.i. all'immediato affidamento degli interventi di Prove, Regolazioni e Bilanciamento sull'impianto aeraulico della Medicina Nucleare del P.O. San Marco dopo gli interventi di modifica della canalizzazione;

DISPONE

- di affidare ex art.36, c.2, lett. a) del D. Lgs n° 50/2016 e ss.mm.ii. gli interventi di Prove, Regolazioni e Bilanciamento sull'impianto aeraulico della Medicina Nucleare del P.O. San Marco, dopo gli interventi di modifica della canalizzazione, allo studio tecnico del Per. Ind. Sottile Davide via S. Michele Arcangelo n°20 – 95030 Sant'Agata li Battiati (CT), tel: 347/6151885 P.IVA: 05013870877 – e-mail: infostudiosottile@gmail.com ; - pec: davide.sottile@pec.perind.it, per un importo complessivo delle prestazioni professionali di € 7.792,00 + 5% per Oneri Cassa Previdenziale + IVA al 22% (**€ 9.981,55**);
- di dare mandato al Settore Economico, Finanziario e patrimoniale di imputare il costo complessivo € 9.981,55 IVA compresa al Conto Economico 30101235 (Manutenzione ordinaria impianti tecnologici) del bilancio 2022;
- di autorizzare il Settore E.F.P. a pagare le relative fatture recante l'attestazione di regolare esecuzione, da parte del Settore Tecnico, ed accompagnata dalla documentazione attestante la regolarità del DURC;
- di nominare Responsabile Unico del Procedimento e Direttore Esecutivo del Contratto l'Assistente Tecnico per. ind. Giuseppe Abramo.

**Il Direttore del Settore Risorse
Tecniche e Tecnologiche**
(Dott. Ing. Sergio Lo Presti)

